


V 10-C/1

V 10-C/1+NPE


V 10-C/2

V 10-C/2+NPE



V 10-C/1 ⇒ (TN-C)

V 10-C/1+NPE ⇒ (TT o. TN-S) V 10-C/2 ⇒ (TN-C/TN-S) V 10-C/2+NPE ⇒ (TT o. TN-S)




$F1 > 125 \text{ A} \Rightarrow F2 = 125 \text{ A}_{gL}$
 $F1 \leq 125 \text{ A} \Rightarrow F2$



V 10-.../...FS

V 10-.../...AS


V 10-.../...FS-SÜ



$I_{max.}: 1 \text{ A} \sim$
 $U_{max.}: 250 \text{ V} \sim$



$I_{max.}: 6 \text{ A} \sim$
 $U_{max.}: 250 \text{ V} \sim$





Technical Data / Technische Daten

Type	V 10-C/1	V 10-C/1+NPE		V 10-C/2	V 10-C/2+NPE	
		L-N	N-PE		L-N	N-PE
U _C	280 V ~		255 V / 50-60 Hz ~	280 V ~		255 V / 50-60 Hz ~
LPZ	LPZ 1->3					
I _n (8/20) I _{max} (8/20)	10 kA 20 kA	10 kA 20 kA	50 kA	20 kA 40 kA	20 kA 40 kA	50 kA
max. 25 kA _{eff} 	125 A gL/gG		-	125 A gL/gG		-
U _p	≤ 1,1 kV		≤ 1,2 kV	≤ 1,1 kV		≤ 1,2 kV
v °C	- 40°C - + 80°C					
IP-Code	20					

	12,5	12,5	12,5
min. L, N, PE	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
max. L, N, PE	25 mm ²	35 mm ²	35 mm ²

Indication



Verbindungsbrücke
 VB-Multibase
 Art.-Nr.: 5089655




Head Office OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
 Postfach 1120 · 58694 Menden, Germany
 Hüngser Ring 52 · D-58710 Menden
 Tel. +49 (0)2373-89-0 Fax +49 (0)2373-89-238
 E-Mail: info@obo.de · www.obo-bettermann.com

Technical Hotline
 Telefon +49 (0)2373/89-1500
 Telefax +49 (0)2373/89-1550
 E-Mail hotline@obo.de

V 10-.../3

V 10-.../3+NPE




V 10-.../4



V 10-.../3 ⇒ (TN-C)

V 10-.../3+NPE ⇒ (TT/TN-C-S/TN-S)







V 10-.../4 ⇒ (TN-C-S o. TN-S)



V 10-.../...FS

V 10-.../...AS



V 10-.../...FS-SÜ



Technical Data / Technische Daten

Typ	V 10-.../3	V 10-.../4	V 10-.../3+NPE	
			L-N	N-PE
U _C	280 V ~			255 V / 50-60 Hz ~
LPZ	LPZ 1 → 3			
I _n (8/20) I _{max} (8/20)	30 kA 60 kA	40 kA 80 kA	30 kA 60 kA	50 kA
max. 25 kA _{eff}	125 A gL/gG			-
U _p	≤ 1,1 kV			≤ 1,2 kV
U _{°C}	- 40°C - + 80°C			
IP-Code	20			
min. L, N, PEN	2,5 mm²			
max. L, N, PEN	25 mm²	35 mm²	35 mm²	

Indication



Verbindungsbrücke
VB-Multibase
Art.-Nr.: 5089655

Head Office OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Postfach 1120 · 58694 Menden, Germany
Hüingser Ring 52 · D-58710 Menden
Tel. +49 (0)2373-89-0 Fax +49 (0)2373-89-238
E-Mail: info@obo.de · www.obo-bettermann.com

Technical Hotline
Telefon +49 (0)2373/89-1500
Telefax +49 (0)2373/89-1550
E-Mail hotline@obo.de

Sicherheitshinweise (D)

Der Typ V 10-C ist ein Überspannungsableiter (SPD-Surge-Protection-Devices) der Anforderungskategorie C nach E DIN 0675-6 (A1), (A2) sowie class II nach IEC 61643-1.

Die Auswahl und Installation ist abhängig von der Art des Netzsystems. Sie ist gemäß den nationalen Vorschriften und Sicherheitshinweisen eines jeden Landes (z. B. DIN V VDE 0100, Teil 534; IEC 60364-5-534) von einer Elektrofachkraft vorzunehmen. Es ist darauf zu achten, dass die maximale Betriebsspannung der Anlage die Ableiter-Bemessungsspannung U_C nicht übersteigt.

SPD's sind gemäß ihrem Verwendungszweck für hohe elektrische und mechanische Belastungen ausgelegt. In seltenen Fällen kann jedoch bedingt durch Extrembelastungen eine Alterung der Ableiter auftreten, wodurch sich eine Einschränkung der Schutzfunktion einstellen kann. Daher ist eine Überprüfung der Ableiter in Intervallen von zwei bis vier Jahren oder nach einem direkten Blitzschlag sinnvoll.

Veiligheidsaanwijzingen (NL)

Het type V 10-C is een overspanningsafleider (SPD, Surge-Protection-Device) met toepassingsklasse C volgens E DIN 0675-6 (A1), (A2) en klasse II volgens IEC 61643-1.

De selectie en installatie, die afhankelijk zijn van het type netstelsel, moeten door een elektrotechnisch vakman uitgevoerd worden volgens de nationale voorschriften en veiligheidsvoorschriften van het betreffende land (b.v. DIN V VDE 0100, deel 534; IEC 60364-5-534). Men dient erop te letten dat de maximale bedrijfsspanning van de installatie niet groter is dan de ontwerpspanning U_C van de afleider.

SPD's zijn overeenkomstig hun functie ontworpen voor grote elektrische en mechanische belastingen. Zeer sporadisch kan door extreme belastingen een veroudering van de afleider optreden, waardoor de doeltreffendheid van de beveiligingsfunctie kan afnemen. Daarom raden we aan de afleider om de 2 à 4 jaar of na een rechtstreekse blikseminslag te controleren.

Safety instructions (GB)

The type V 10-C is a surge arrester (surge protection device, SPD) of requirement class C to E DIN 0675-6 (A1), (A2) as well as Class II to IEC 61643-1. Selection and installation depend on the nature of the system. Surge arresters must be selected and installed by a qualified electrician in accordance with the national regulations and safety instructions of the country in question (e.g. DIN V VDE 0100, Part 534; IEC 60364-5-534). The maximum operating voltage of the installation must not exceed the design voltage U_C of the arrester.

In accordance with their purpose, surge arresters are designed for high electrical and mechanical loading. In rare cases, surge arresters may age if subjected to extreme loads. This limits the protection they can offer. It is therefore advisable to check the surge arrester every two to four years or after a direct lightning strike.

Veiligheidsaanwijzingen (P)

O tipo V 10-C é um descarregador de sobretensões (aparelho de protecção contra sobretensões, APS) de classe C até E segundo DIN 0675-6 (A1), (A2) bem como classe II segundo IEC 61643-1. A selecção e instalação depende da natureza do sistema. Os descarregadores de sobretensões devem ser seleccionados e instalados por técnicos qualificados de acordo com os regulamentos nacionais e instruções de segurança do País em questão (p.e. DIN V VDE 0100, Parte 534; IEC 60364-5-534). A tensão máxima de serviço da instalação não pode exceder a tensão de fabrico U_C do descarregador.

De acordo com o seu propósito, os descarregadores foram desenhados para altas cargas eléctricas e mecânicas. Em casos raros, os descarregadores de sobretensões podem danificar-se se sujeitos a cargas extremas, limitando a protecção que podem oferecer. Por esta razão é aconselhável a verificação dos descarregadores de dois em dois anos e após uma descarga atmosférica directa.

Indications de sécurité (F)

Le type V 10-C est un appareil de parasurtension (SPD-Surge-Protection-Devices) de la catégorie de protection C selon E DIN 0675-6 (A1), (A2) ainsi que de la classe II selon IEC 61643-1.

La sélection et l'installation dépendent du type de système de réseau. L'installation doit être effectuée conformément aux prescriptions et indications de sécurité nationales de chaque pays (p. ex. DIN V VDE 0100, Section 534; IEC 60364-5-534) par un électricien professionnel. Il convient de veiller à ce que la tension de service maximale de l'installation ne dépasse pas la tension de référence U_C de l'appareil de parasurtension.

Les SPD sont conçus, conformément à leur usage, pour supporter des charges électriques et mécaniques élevées. Dans certains rares cas, il se peut toutefois que, suite à des sollicitations extrêmes, les appareils de parasurtension subissent un vieillissement entraînant une réduction de leur fonction de protection. Il est donc indiqué de procéder à un contrôle des appareils de parasurtension suivant des intervalles de 2 à 4 ans ou après une chute de foudre directe.

Zasady instalacji (PL)

V20-C jest ogranicznikiem przepięć (surge protection device, SPD) klasy C wg. E DIN 0675-6 (A1), (A2) oraz klasy II wg. IEC 61643-1.

Dobór i instalacja zależy od typu sieci. Ogranicznik przepięć musi być dobrany i zainstalowany przez wykwalifikowanego monter zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami bezpieczeństwa (np.: DIN V VDE 0100, Part 534; IEC 60364-5-534). Maksymalne rzeczywiste napięcie w sieci nie może przekraczać maks. napięcia znamionowego U_C .

Zgodnie ze swym przeznaczeniem ograniczniki przepięć poddawane są działaniom dużych energii i impulsów elektrycznych. W przypadku oddziaływania nadmiernych impulsów i energii ograniczniki przepięć ulegają „starzeniu” (zuzywaniu) co powoduje pogorszenie ich parametrów. Zaleca się więc kontrolę parametrów elektrycznych ogranicznika co 2 do 4 lat, oraz po każdorazowym uderzeniu pioruna bezpośrednio w chroniony budynek.

Norme di sicurezza (I)

Il modello V 10-C è un limitatore di sovratensione (SPD = Surge-Protective-Devices) di classe di prova C, secondo la norma E DIN 0675-6 (A1), (A2), e di classe II, secondo la norma IEC 61643-1.

La scelta e l'installazione dipendono dal tipo di rete e devono essere eseguite da un operatore qualificato come stabilito dalle normative e norme di sicurezza vigenti nel paese (per es. DIN V VDE 0100, comma 534; IEC 60364-5-534). Durante l'installazione bisogna verificare che la tensione massima di esercizio dell'impianto non superi la tensione continuativa U_C riportata sul prodotto.

Gli SPD devono essere utilizzati secondo le loro caratteristiche. Se vengono sottoposti a prestazioni superiori, la funzione di protezione può essere penalizzata. È quindi consigliabile eseguire un controllo dell'SPD a intervalli di 2-4 anni, oppure dopo una scarica diretta.

Turvaohjeet (FIN)

Tyyppi V 10-C on ylijännitesuoja (surge protection device - SPD), joka täyttää DIN 0675-6 (A1), (A2) mukaisesti luokkien C – E vaatimukset ja IEC 61643-1 mukaisesti luokan II vaatimukset. Valinta ja asennus riippuu verkkojärjestelmän luonteesta. Pätevän sähköasentajan on valittava ja asennettava ylijännitesuojat noudattaen kyseisessä maassa voimassa olevia määräyksiä ja turvaohjeita (esim. DIN V VDE 0100, osa 534; IEC 60364-5-534). Asennuksen enimmäiskäyttöjännite ei saa ylittää ylijännitesuojan mitoitettua U_C .

Käyttötarkoituksensa mukaisesti ylijännitesuojat on suunniteltu suurille sähköisille ja mekaanisille kuormille. Harvinaisissa tapauksissa ylijännitesuojat saattavat vanhentua joutuessaan äärikuormitukseen, jolloin niiden antama suoja voi heikentyä. Siksi on suositeltavaa tarkistaa ylijännitesuoja 2-4 vuoden välein tai salaman iskeytyä suoraan siihen.

Norme di sicurezza (E)

El protector contra sobretensiones V 10-C se clasifica acorde a los requerimientos de Clase C a E acorde a DIN VDE 0675-6 (A1) (A2) así como de clase II acorde a IEC 61643-1.

La selección e instalación depende de la naturaleza del sistema. Los protectores contra sobretensiones deben de ser seleccionados e instalados por un profesional cualificado en concordancia con las regulaciones nacionales y las instrucciones de seguridad del país en cuestión (ej: DIN VDE 0100, parte 534, IEC 60364-5-534). La tensión máxima de trabajo del sistema a proteger no debe exceder el voltaje máximo de trabajo del supresor.

En concordancia con su campo de aplicación, los supresores de sobretensiones son diseñados para altas cargas eléctricas y esfuerzos mecánicos elevados. En casos extremos y poco frecuentes, el protector contra sobretensiones puede dañarse debido al sometimiento a cargas extremas. Esto limitaría el nivel de protección que puede ofrecer. Por ello es recomendable la revisión del protector entre los dos y cuatro años de uso en instalación o después de un impacto directo de ravo.

Sikkerhedsanvisninger (N)

V 10-C er en overspenningsavleder (SPD = Surge Protection Device) i klasse C efter standarden E DIN 0675-6 (A1) (A2) og klasse II efter standarden IEC 61643-1.

Produktvalg og installation afhænger af netværkstypen. Produktet skal installeres af faglært elektriker i henhold til nasjonale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser (f. eks. DIN V VDE 0100, punkt 534 eller IEC 60364-5-534). Det er vigtigt at anlæggets maksimale driftsspænding ikke overstiger avlederens kalibreringsspænding (U_C).

SPD-enheter er konstrueret for høy elektrisk og mekanisk belastning i samsvar med bruksområdet. I enkelte tilfeller kan imidlertid ekstreme belastninger påvirke avlederen slik at beskyttelsesfunksjonen forringes. Derfor er det fornuftig å kontrollere avlederen med 2 til 4 års mellomrom eller etter et direkte lynnedslag.

安全手册 / 中文 (CN)

型号为 V 10-C 的等电位连接器 (简称 SPD) 是按照 DIN0675-6(A1), (A2) C 级, 与及 IEC61643-1 标准生产. 安装及选择方法视乎供电电路性质而定。该等电位连接器必须由合格的电器工程人员按照该国供电条例及安全守则 (例如 DIN V VDE0100, part534; IEC60364-5-534) 而选型及安装。其安装位置的最高工作电压, 必定不可能超出该器件的设计电压 U_C 。

为了满足该器件的应用目的, 该器件是为了严苛的电压及机械性能而设计。在一些很罕有的情况, 在供电电路在极端的情况下可能会老化。· 这种情况会限制该器件的保护功能。所以建议用户每 2 到 4 年或在直雷发生后检查该器件。

安全上の注意/日本語 (JP)

安全上の注意/日本語
V 10-C は (独) DIN0675-6(A1), (A2) において Class C ~ E に該当します。また IEC 61643 1 において Class II に該当します。
電源の種類及び、その国の電気関連の規格等によってによってアレスタの装着方法が異なりますので、取付に関しては有資格者が行って下さい。
アレスタの取付において、最大連続使用電圧 U_C を超える電圧では使用しないで下さい。
アレスタの耐久性は電気・機械的に優れていますが、規格以上の衝撃を受けるので破損する可能性があるため、2~4 年ごとに、及び直撃雷を受けた後にアレスタの検査を行って下さい。